

Оповещатели охранно-пожарные комбинированный
Серия NV 31xx

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный NV 3111

Руководство по эксплуатации
ООП.003111.001 РЭ

1. Назначение.

СЗУ NV 3111 используется в охранных, пожарных и аварийных системах. В качестве акустического сигнализатора используется высокоэффективный квазидинамический пьезоизлучатель. Для световой индикации используются светодиоды повышенной яркости. Корпус СЗУ изготовлен из высокопрочного пластика и устойчив к атмосферным воздействиям.

2. Технические характеристики.

| | Наименование параметра и единицы измерения | Значение |
|---|--|-----------|
| 1 | Напряжение на клеммах LED и BELL, В | 10..14 |
| 2 | Уровень звукового давления пьезоизлучателя, дБ | 100 |
| 3 | Максимальный потребляемый ток, А | 0,5 |
| 4 | Минимальная яркость светодиодов «LED», мКд | 20000 |
| 5 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 120x70x50 |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С | -25..+55 |

3. Комплектация.

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный NV 3111 1 шт.
- Крепеж 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковка 1 шт.


4. Подключение.

СЗУ NV 3111 оснащено отдельными входами управления акустической и световой частями. Для включения сирены используются входы «+BELL-» NV 3111.


Для индикации статуса охранной системы используйте входы «-LED+» NV 3111.

Подключение к контрольной панели показано на рисунке.


Панели NAVIGARD



Импортные КП



Отечественные ПКП



5. Установка.

NV 3111 устанавливается на вертикальной стене внутри или снаружи помещения, в месте, обеспечивающем необходимый обзор и исключающем несанкционированный доступ посторонних лиц. Светофильтр оповещателя должен быть обращён вниз. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

6. Свидетельство о приемке.

Комбинированный свето-звуковой оповещатель NV 3111 соответствует конструкторской документации ТУ 4372-015-66044737-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ М.П.

7. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 3111 требованиям пожарной безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством. NV 3111 имеет сертификат №С-RU.АБ03.В.00029 от 15.10.2015г., подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

- Официальный срок службы NV 3111 - 10 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

8. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград, ул. А. Невского д.40.

Тел./факс: (4012) 578-900, (4012) 38-68-66;

Website: navigard.ru ;

e-mail: info@navigard.ru